



NEEMACH DISTRICT COLLECTOR

UJJAIN Division

Fire Plan Approval Certificate

अग्नियोजना अनुमोदन प्रमाण पत्र

जावक क्रमांक/Dispatch Number	जावक तिथि / Dispatch Date	आवेदन तिथि / Application Date
AB-2600000479/FNOC/COL/2026/17467	03/07/2026	10/03/2026


आवेदन क्रमांक / Application No. :	AB-2600000479	अनापत्ति प्रमाण पत्र का प्रकार / Type of NOC :	Fire Plan Approval
अधिभोग का प्रकार / Type of Occupancy :	Educational Building / शैक्षिक भवन	भवन की ऊँचाई (मीटर) / Building Height (Mtr) :	12.0
निर्मित क्षेत्र (वर्ग मीटर) / Built-up Area (Sq.Mtr) :	4640.5	सड़क के स्तर से भवन की ऊँचाई (मीटर) / Building height From Road level(Mtr) :	12.0
भूमि का क्षेत्रफल (वर्ग मीटर) / Plot Area (Sq.Mtr) :	12500.0		
आवेदक का नाम / Applicant Name :	Kishori Lal Amrude		
संपत्ति का पता / Property Address :	M/S RBS INSTITUTE OF EDUCATION ADD – KH.NO. 264 P.H.NO. 48 VILL KACHOLI NEEMUCH (MP) PIN- 458336		
आवेदक का पता / Applicant Address :	35/1 -A , योजना क्रमांक 29, राजीव नगर नीमच वार्ड : जोन :जोन 1, नगर पालिका नीमच नगर पालिका, नीमच जिला :नीमच		

प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित / Approved by Fire Authority

अग्नि योजना अनुमोदन प्रमाण-पत्र (Fire Plan Approval Certificate) निम्नलिखित प्रावधानों/शर्तों पर जारी किया जाता है:-

1. आवेदक को राष्ट्रीय भवन संहिता 2016 भाग-4, मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम 2012 एवं भारतीय मानक संहिताओं में दिये गये प्रावधानों/नियमों के तहत भवन की श्रेणी अनुसार निम्नलिखित शर्तों का पालन एवं अग्निशमन उपकरणों को स्थापित करना अनिवार्य होगा:-

- 1.Access.
- 2.Wet Riser.
- 3.Down Comer.
- 4.Hose Reel.
- 5Automatic Sprinkler System.
- 6.Yard Hydrant.
7. U.G. Tank with Draw off Connection.
- 8.Terrace Tanks.



Neemach District Collector
Ujjain Division, Madhya Pradesh



NEEMACH DISTRICT COLLECTOR

UJJAIN Division

Fire Plan Approval Certificate

अग्नियोजना अनुमोदन प्रमाण पत्र

जाबक क्रमांक/Dispatch Number	जाबक तिथि / Dispatch Date	अवेदन तिथि / Application Date
AB-2600000431/FNOC/COL/2026/17376	03/07/2026	28/02/2026

अवेदन क्रमांक / Application No. :	AB-2600000431	अनापति प्रमाण पत्र का प्रकार / Type of NOC :	Fire Plan Approval
अधिभोग का प्रकार / Type of Occupancy :	Educational Building / शैक्षिक भवन	भवन की ऊँचाई (मीटर) / Building Height (Mtr) :	10.0
निर्मित क्षेत्र (वर्ग मीटर) / Built-up Area (Sq.Mtr) :	3150.0	सड़क के स्तर से भवन की ऊँचाई (मीटर) / Building height From Road level(Mtr) :	10.0
भूमि का क्षेत्रफल (वर्ग मीटर) / Plot Area (Sq.Mtr) :	12500.0		
अवेदक का नाम / Applicant Name :	RBS INSTITUTE OF EDUCATION		
संपत्ति का पता / Property Address :	KHASRA NO. 264, MHOW NEEMUCH ROAD		
अवेदक का पता / Applicant Address :	35/1 -A , योजना क्रमांक 29, राजीव नगर नीमच वार्ड : जोन :जोन 1, नगर पालिका नीमच नगर पालिका, नीमच जिला :नीमच		

प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित / Approved by Fire Authority

अग्नि योजना अनुमोदन प्रमाण-पत्र (Fire Plan Approval Certificate) निम्नलिखित प्रावधानों/शर्तों पर जारी किया जाता है:-

1. अवेदक को राष्ट्रीय भवन संहिता 2016 भाग-4, मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम 2012 एवं भारतीय मानक संहिताओं में दिये गये प्रावधानों/नियमों के तहत भवन की श्रेणी अनुसार निम्नलिखित शर्तों का पालन एवं अग्निशमन उपकरणों को स्थापित करना अनिवार्य होगा:-

- 1.Access.
- 2.Wet Riser.
- 3.Down Comer.
- 4.Hose Reel.
- 5Automatic Sprinkler System.
- 6.Yard Hydrant.
7. U.G. Tank with Draw off Connection.
- 8.Terrace Tanks.

Signature Not
Verified
Signed by:
Mr. Hemant
Guardia & Co
Chartered Accountant
FNO
Location: 32
Date: 03-07-2026

Neemach District Collector
Ujjain Division, Madhya Pradesh